

D 756 167 445

<b>O B E C</b> Skuhrov nad Bělou	Spis. znak
Datum doručení: <b>24-02-2020</b>	Skart. znak
Číslo jednací: .....	Skart. číslo
Přílohy / poč. listů: .....	Poč. listů

**MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU****Odbor výstavby a životního prostředí**

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

Č.j.: MURK-OVŽP-5708/2020-1115/2020-Kř Rychnov nad Kněžnou, dne 24. února 2020

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Křížek linka: 361

Email: [vlastimil.krizek@rychnov-city.cz](mailto:vlastimil.krizek@rychnov-city.cz)

Spis. zn.: 231.2 skart. zn.: A/20

Počet listů dokumentu: 2 počet příloh: 1

**Oznámení o projednání návrhu  
na stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně (vrtané studny  
SH-1) na pozemku parc.č. 277/1 v k.ú. Skuhrov nad Bělou.**

**V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 21. února 2020 žádost společnosti FARMA BROCNÁ s.r.o., Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou, IČO: 609 13 436 (zastoupené na základě plné moci: m-ICE s.r.o., Miroslavou Vydrovou, adresa pro doručování: Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1), o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje SH-1, na části pozemku parc.č. 277/1 v k.ú. Skuhrov nad Bělou.

Žádost o stanovení ochranného pásma byla doložena odborným podkladem zpracovaným společností Ochrana podzemních vod s.r.o., Bělohorská 31, 169 00 Praha 6, IČO: 267 50 066 (RNDr. Milan Novák, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1705/2003) ze dne 7.4.2019, č. zakázky B 9017. Podklady ke stanovení OP jsou uloženy k nahlédnutí u odboru výstavby a ŽP MěÚ Rychnov nad Kněžnou vždy v úřední den (pondělí a středa 8:00 - 17:00) a budou k dispozici při veřejném projednání návrhu.

V rámci řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád) a § 115a odst. 2 vodního zákona stanovuje vodoprávní úřad veřejné projednání návrhu na stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje SH-1, na den:

**20. března 2020 (pátek) ve 12:00 hod.****na místě stavby vrtané studny (areál firmy FARMA BROCNÁ s.r.o., v Hrašticích).**

**Písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky** může k návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy **písemné odůvodněné námítky** u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, **ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění.**

Dnem zveřejnění je první den vyvěšení této vyhlášky. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst.1 správního řádu.)

### *Návrh opatření obecné povahy*

---

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád):

### **s t a n o v u j e**

**podle § 30 odst. 1 vodního zákona, ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje:**

**vrtané studny SH-1, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Skuhrov nad Bělou, na části pozemku parc.č. 277/1, o výměře cca 25 m<sup>2</sup> (pozemek ve tvaru čtverce kolem vrtané studny SH-1 rozměru cca 5 x 5 m) v katastrálním území Skuhrov nad Bělou.**

- číslo hydrogeologického rajonu 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice
- č. hydrologického pořadí – 1-02-03-0291-0-00 v povodí Ještětického potoku

**a to bez časového omezení.**

#### Účel stanovení ochranného pásma:

Ochrana vodního zdroje – vrtané studny SH-1, která bude využívána k odběru podzemní vody pro zásobování stávajícího zemědělského objektu pitnou vodou.

#### Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje – SH-1

- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma;
- zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody.
- výkopové práce v souvislosti s případnou údržbou jímacího objektu a jeho zařízení lze provádět jen v minimálním nezbytném rozsahu a po předchozí konzultaci s hydrogeologem z důvodu rizika porušení celistvosti a těsnosti manipulační šachty, jejího zásypu resp. kvarterního pokryvu v bezprostřední blízkosti jímacího objektu

#### Nařízená technická opatření ve stanoveném ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje vrtané studny SH-1

- Místo jímání bude upraveno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení nebo znečištění vodního zdroje a bude zabezpečen vstup do manipulační šachty.
- U vodního zdroje bude informativní tabule o stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně.

konec návrhu

---

### **Odůvodnění:**

Stavba vodního díla - „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 277/1, k.ú. Skuhrov nad Bělou“, která byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušného vodoprávního úřadu, pod č.j.: OVŽP-19805/2019-3526/2019-Kř ze dne 5. září 2019, byla dokončena, závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu k užívání stavby proběhne dne 20.3.2020. Společnost FARMA BROCNÁ s.r.o., Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou, proto požádala i o stanovení ochranného pásma I. stupně nového vodního zdroje SH-1.

Tento návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje SH-1 musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OÚ Skuhrov nad Bělou a současně návrh zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Ing. Vlastimil Křížek v.r.  
referent odboru výstavby a životního prostředí  
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

*(otisk úředního razítka)*

### **Rozdělovník:**

1. FARMA BROCNÁ s.r.o., Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou (doručuje se: m-ICE s.r.o., Miroslava Vydrová, Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I)
2. Obec Skuhrov nad Bělou, č.p. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou

**Ostatním účastníkům se doručuje formou veřejné vyhlášky**

### **Dotčené orgány :**

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dní)
2. Obecní úřad Skuhrov nad Bělou, č.p. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dní)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:

Digitálně podepsal Vlastimil Křížek  
Datum: 24.02.2020 10:03:07 +00:00


Městský úřad  
Rychnov nad Kněžnou  
Oddělení výstavby a životního prostředí  
schválil/a za  
úřední zprávy  
ze dne 05.05.2019 14:58:12  
S. F. 2019  
vedoucí odboru

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

— — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – NADZEMNÍ  
— — — — — TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ – PODZEMNÍ

## LEGENDA ČAR

— — — — — HRANICE PARCEL  
— — — — — VNITŘNÍ KRESBA  
— — — — — DRÁTĚNÉ OPLOČENÍ  
• ŘEŠENÁ STUDNA



SOUŘADNICE PROJEKTOVANÉ STUDNY Y:608799,58 X:1043690,53

POZNÁMKA:

VRTANÁ STUDNA BUDE PROVEDENA DLE ČSN 75 5115 "JIMÁNÍ PODZEMNÍ VODY".  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE SÍTĚ,  
PLATÍ SKUTEČNÁ POLOHA V TERÉNU.  
PLOCHA KOLEM STUDNY DO VZDÁLENOSTI 10 m NESMÍ BÝT ZNEČIŠŤOVANA A NEJESOU NA NI DOVOLENY ČINNOSTI, KTERÉ  
BY MOHLY ZHORŠOVAT JAKOST PODZEMNÍCH VOD – ÚPRAVA PLOCHY DO VZDÁLENOSTI 10 m OKOLO STUDNY BUDE  
JAKO TRVALÝ TRAVNÍ POROST.  
AREÁLOVÉ VEDENÍ NEBYLO ZAKRESLENO.

Zodp. projektant Ing. Tomáš Vyšínka	Vypracoval Ing. Tomáš Vyšínka	Kreslil Ing. Tomáš Vyšínka	Ing. Tomáš Vyšínka
St. úřad: Rychnov nad Kněžnou   Obec: Skuhrov nad Bělou   k.ú.: Skuhrov nad Bělou			
Investor: FARMA BROČNA s.r.o., Bročná 64, 51703 Skuhrov nad Bělou			
Akce/objekt: <b>Vrtaná studna na pozemku č. parc. 277/1, k.ú. Skuhrov nad Bělou</b>			
Obsah: <b>C. STUJANÍ VÝKRESY KOORDINAČNÍ SITUACE</b>			
Formát: A4	Stupeň: DSP	Číslo paré: 2	
Datum: 04/2019	Zak. číslo: 05/2019	Měřítko: 1:500	
Arch. číslo: 05/2019	č. výkresu: C.3		
tel. 723 528 066			

— — — — — OCHRANNÉ PÁSMO LUSTUPNÉ (OCHRANĚNO DRÁTĚNÝM OPLOČENÍM 5x5 m)

— — — — — OPTICKÝ KABEL – OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 m

— — — — — PÁSMO 12 m BEZ ZDROJŮ ZNEČIŠŤENÍ DLE VÝHLÁŠKY 501/2006 Sb.  
"O OBEZNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ"

— — — — — TRAFOSTANICE DO 35 kV – OCHRANNÉ PÁSMO 7 m

